



Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa)

gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27)

VSEI
USIE

Pro Zählerstromkreis ein SiNa

Nr.

WWZ 91676

Seite 1

von 3



Eigentümer der Installation

Tel.Nr.

Name 1

Name 2

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Verwaltung

Tel. Nr.

Name 1

Name 2

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Anlagestiftung der Migros-Pensionkasse

Wiesenstrasse 15

8952 Schlieren



Elektroinstallateur

Bew.- Nr. I -

Name 1

Name 2

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Tel Nr.

Unabhängiges Kontrollorgan

Bew.- Nr. K - 364334-1

Name 1

Name 2

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Tel. Nr.

Elektrokontrollen Siebenthal

General Wille Strasse 19

8002 Zürich

076 431 63 13



Ort der Installation

Strasse, Nr. Baarerstrasse 25

PLZ, Ort 6300 Zug

Gebäudeart Gewerbehäus

Objekt Nr. Stockwerk / Lage EG

Inst.-Anzeige Nr. / vom:

Gebäudeteil

ZEV



ESTI

Durchgeführte Kontrollen

Schlusskontrolle SK

Abnahmekontrolle AK

Periodische Kontrolle PK

Kontrollperiode

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

5 Jahre (Sch III)

10 Jahre

20 Jahre

Kontrollumfang / Ausgeführte Installation

Neuanlage

Erweiterung

Änderung / Umbau

Temporäre Anlage

Spezialinst.

Periodische Kontrolle ab Bezüger-Üu.

Datum SK:

Datum AK / PK: 18.04.2026

Technische Angaben

Schutz-System:

TN-S

TN-C

TN-C-S

Sch III

Anschlussüberstromunterbrecher I_N 63 A

Anlagenteil: UV Restaurant EG

Anlage / Stromkreis:		Überstrom-Schutzeinrichtung am Anschlusspunkt der Installation		$I_{K \text{ Anfang}}$ L-PE [A]	$I_{K \text{ Ende}}$ PE [A]	R_{ISO} [M Ohm]
Zähler Nr.	Stromkunde / Nutzung:	Art, Charakteristik	I_N [A]			
WWZ 91676	Mieter/Gewerbe	NH00	125	4270	2880	2.7

Die Unterzeichner bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer bis zur nächsten (periodischen) Kontrolle aufzubewahren. Wer vorgeschrieben Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängel dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).

Unterschriften Elektroinstallateur

Kontrollberechtigter

Unterschriftsberechtigter

Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan

Kontrollberechtigter

Unterschriftsberechtigter

Name Vorname (Blockschrift)

Name Vorname (Blockschrift)

Name Vorname (Blockschrift)

Name Vorname (Blockschrift)

Datum:

Datum: 23.04.2026

Beilagen:

Mess- + Prüfprotokoll

Mess- + Prüfprotokoll Photovoltaik

Plomben wurden entfernt

Verteiler: SiNa + Zusatzdokument an Eigentümer / Verwaltung

SiNa an Netzbetreiberin / ESTI

Netzbetreiberin / ESTI

Stichproben Ja → Keine Mängel festgestellt

Nein

Mängelbericht erstellt

Anlage plombiert

Datum, Visum

Eingang am

Eine Kopie dieses Dokuments ist so schnell wie möglich der Netzbetreiberin zuzustellen.